

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZĘSTOCHOWIE

42-200 Częstochowa, ul. Jasnogórska 15a

e-mail: psse.czestochowa@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-czestochowa>

Częstochowa, 29.03.2024 r.

Sekretariat PPIS

34 344 99 25

Punkt informacyjny

34 344 99 00 - 01

*Główny Specjalista ds. Systemu
Jakości*

34 344 99 13

Sekcja Epidemiologii

34 344 99 72

*Sekcja Higieny Żywności,
Żywienia i Przedmiotów Użytku*

34 344 99 46

*Sekcja Higieny Komunalnej
i Środowiska*

34 344 99 60

Sekcja Higieny Pracy

34 344 99 77

*Sekcja Higieny Dzieci
i Młodzieży*

34 344 99 29

*Sekcja Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego*

34 344 99 66

Sekcja Oświaty Zdrowotnej

34 344 99 44

Oddział Laboratoryjny

34 344 99 13

Sekcja Ekonomiczna

34 344 99 64

*Sekcja Administracyjno-
Techniczna*

34 344 99 31

Sekcja Organizacji i Kadr

34 344 99 28

Kasa

34 344 99 02

fax:

34 362 72 10

NS-HKiŚ.9022.462.2024

**Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Częstochowie
ul. Dekabrystów 43
42 - 200 Częstochowa**

DECYZJA

zbiorcza roczna ocena wody na pływalni

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), art.1 i art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie

po przeprowadzonej analizie:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 w w/w rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Częstochowie harmonogramem kontroli wewnętrznej,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie w ramach nadzoru sanitarnego,
- podejmowanych działań naprawczych,

stwierdza

że, eksploatacja „Parku Wodnego Częstochowa”, ul. Dekabrystów 47 w Częstochowie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z przedmiotowego obiektu.

Uzasadnienie

Zarządzający pływalnią realizował badania jakości wody, zgodnie z harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie (pismo nr NS-HKiŚ.9022.2141.2022 z dnia 23.12.2022 r.). Wyniki z prowadzonych badań wody na bieżąco były dostarczane do tutejszej Stacji. Badania dotyczyły wody z niecki basenowej wyposażonej w aerozol wodno-powietrzny, brodzika dla dzieci, niecek jacuzzi, basenu solankowego i schładzającego, niecek zjeżdżalni rodzinnej, żółtej i zielonej, systemów cyrkulacji oraz natrysków.

Po przeanalizowaniu przesłanych do tutejszej Stacji sprawozdań z wykonanych badań w ramach kontroli wewnętrznych oraz wyników z bieżącego nadzoru sanitarnego stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych: Gronkowiec koagulazododatni – 1 próbka, ogólna liczba mikroorganizmów w 36° po 48 h – 18 próbek, *Pseudomonas aeruginosa* – 10 próbek i *Legionella* sp. – 2 próbki. Powyższe przekroczenia występowały zarówno w wodzie z niecek basenowych wyposażonych w aerozol wodno-powietrzny, systemów cyrkulacji oraz w wodzie ciepłej z natrysków pływalni. Ponadto w próbkach wody pochodzących z niecek i cyrkulacji wystąpiły przekroczenia parametrów fizykochemicznych. Dotyczyły głównie zaniżonego lub zawyżonego poziomu chloru wolnego i związanego, pH wody, chloroformu, utlenialności i azotanów. W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami zarządca informował tutejszą Stację o podejmowanych działaniach naprawczych.

Zgodnie z § 3 wyżej cytowanego rozporządzenia zarządzający pływalnią na podstawie bieżącej obserwacji dokumentował spostrzeżenia, prowadził nadzór nad pracą urządzeń oraz rejestrował wyniki wykonywanych pomiarów jakości wody na pływalni.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczącej jakości wody w ocenianym okresie, stwierdza że podejmowane przez zarządcę działania w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia, były dostateczne do rodzaju i skali przekroczeń.

Prowadzona kontrola jakości wody oraz tryb postępowania pozwalają stwierdzić, iż eksploatacja pływalni była prowadzona w sposób właściwy, zapewniając bezpieczeństwo zdrowotne osób z niej korzystających.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Częstochowie
dr n. med. Dariusz Nowicki

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a MK