



Częstochowa, 2025-03-24

PWC.1512.1.2025

KOMUNIKAT nr 11/2025
w sprawie jakości wody w Parku Wodnym Częstochowa
przy ul. Dekabrystów 47 w Częstochowie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
(Dz.U. z 2015r.Poz.2016).

L.p	Miejsce pobrania próbki wody	Data pobrania próbki wody	Jakość wody	Uwagi / przekroczenia
1	Basen główny	21.03.2025 r.	Zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r.	
2	Brodzik	21.03.2025 r.	Zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r.	
3	Zjeżdżalnia rodzinna	21.03.2025 r.	Zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r.	
4	Zjeżdżalnia żółta	21.03.2025 r.	Zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r.	
5	Zjeżdżalnia zielona	21.03.2025 r.	Zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r.	
6	Jacuzzi nr 1	21.03.2025 r.	Zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r.	
7	Jacuzzi nr 2	21.03.2025 r.	Zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r.	
8	Jacuzzi przy brodziku	21.03.2025 r.	Zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r.	
9	Jacuzzi XL	21.03.2025 r.	Zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r.	
10	Basen solankowy	21.03.2025 r.	Zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r.	CL - 1,05
11	Basen schładzający	21.03.2025 r.	Zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r.	

- Parametry fizykochemiczne wody są sprawdzane i korygowane na bieżąco.
- W sytuacji przekroczenia norm wskaźników mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo dużego obciążenia niecki basenowej kąpiącymi się, możliwe jest krótkotrwałe podwyższenie stężenia chloru wolnego.

W opracowanej rocznej ocenie jakości wody na Pływalni dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie (zgodnie z pismem NS/HKiŚ.9022.462.2024 z dnia 29.03.2024 roku) który stwierdza, że eksploatacja Parku Wodnego była prowadzona w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z przedmiotowego obiektu.

Kierownik obiektu
(-) Mateusz Wierzbicki

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Częstochowie
W CZĘSTOCHOWIE

data wpływu 14.02.2025

nr 119 Podpis 14.02.2025

e-mail: psse.czestochowa@sanepid.gov.pl

https://www.gov.pl/web/psse-czestochowa

„k.o.” p. Wierzbicki
14.02.2025

Sekretariat PPIS
34 344 99 25

Punkt informacyjny
34 344 99 00 - 01

Główny Specjalista ds. Systemu
Jakości
34 344 99 13

Sekcja Epidemiologii
34 344 99 72

Sekcja Bezpieczeństwa
Żywności i Żywienia
34 344 99 46

Sekcja Higieny Komunalnej
i Środowiska
34 344 99 60

Sekcja Higieny Pracy i Nadzoru
nad Chemikaliai
34 344 99 77

Sekcja Higieny Dzieci
i Młodzieży
34 344 99 29

Sekcja Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
34 344 99 66

Sekcja Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej
14 99 44

Oddział Laboratoryjny
34 344 99 13

Oddział Ekonomiczny
34 344 99 64

Oddział Administracji
34 344 99 31

Oddział Organizacji i Kadr
34 344 99 28

Kasa
34 344 99 02

fax:
34 362 72 10

Częstochowa, 11.02.2025 r.

NS-HK.9022.2167.2024

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Częstochowie
ul. Dekabrystów 43
42 - 200 Częstochowa

DECYZJA

zbiorcza roczna ocena wody na pływalni

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), art. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie

- po przeprowadzonej analizie:
- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 w w/w rozporządzenia,
 - wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Częstochowie harmonogramem kontroli wewnętrznej,
 - zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
 - wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie w ramach nadzoru sanitarnego,
 - podejmowanych działań naprawczych,

stwierdza

że, eksploatacja „Parku Wodnego Częstochowa” przy ul. Dekabrystów 47 w Częstochowie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z przedmiotowego obiektu.

Uzasadnienie

Zarządzający pływalnią realizował badania jakości wody, zgodnie z harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie (pismo nr NS-HKiŚ.9022.9351.2023 z dnia 05.01.2024 r.). Wyniki z prowadzonych badań wody na bieżąco były dostarczane do tutejszej Stacji. Badania dotyczyły wody z niecki basenowej wyposażonej w aerozol wodno-powietrzny, brodzika dla dzieci, niecek jacuzzi, basenu solankowego i schładzającego, niecek zjeżdżalni rodzinnej, żółtej i zielonej, systemów cyrkulacji oraz natrysków.

Po przeanalizowaniu przesłanych do tutejszej Stacji sprawozdań z wykonanych badań w ramach kontroli wewnętrznych oraz wyników z bieżącego nadzoru sanitarnego stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych: ogólna liczba mikroorganizmów w 36° po 48 h – 15 próbek z systemów cyrkulacji i 3 z niecek basenowych, *Pseudomonas aeruginosa* – 4 próbki z systemów cyrkulacji. Ponadto wystąpiły przekroczenia parametrów fizykochemicznych. Dotyczyły głównie zaniżonego lub zawyżonego poziomu chloru wolnego i związanego, pH wody, chloroformu, mętności, utlenialności i azotanów. W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami zarządca informował tutejszą Stację o podejmowanych działaniach naprawczych.

Zgodnie z § 3 wyżej cytowanego rozporządzenia zarządzający pływalnią na podstawie bieżącej obserwacji dokumentował spostrzeżenia, prowadził nadzór nad pracą urządzeń oraz rejestrował wyniki wykonywanych pomiarów jakości wody na pływalni.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczącej jakości wody w ocenianym okresie, stwierdza że podejmowane przez zarządcę działania w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia, były dostateczne do rodzaju i skali przekroczeń.

Prowadzona kontrola jakości wody oraz tryb postępowania pozwalają stwierdzić, iż eksploatacja pływalni była prowadzona w sposób właściwy, zapewniając bezpieczeństwo zdrowotne osób z niej korzystających.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
w Częstochowie
Justyna Pawełek
mgr inż. Justyna Pawełek

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a-MK