

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie

NS-HK.9022.32.2026

Częstochowa, 2026-03-31

**Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Częstochowie
ul. Dekabrystów 43
42-200 Częstochowa**

DECYZJA zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 poz. 416), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 poz. 1691) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie

po przeprowadzonej analizie:

- parametrów jakości wody na ww. pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Częstochowie harmonogramem kontroli wewnętrznej,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego,
- podejmowanych działań naprawczych przez zarządcę,

Stwierdza, że eksploatacja „Parku Wodnego Częstochowa” przy ul. Dekabrystów 47 w Częstochowie w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w czasie jego funkcjonowania była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z pływalni.

UZASADNIENIE

Zarządzający pływalnią realizował badania jakości wody, zgodnie z harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie (pismo nr NS-HKiŚ.9022.9351.2023 z dnia 05.01.2024 r.). Wyniki z prowadzonych badań wody na bieżąco były dostarczane do tutejszej Stacji. Badania dotyczyły wody z niecki basenowej wyposażonej w aerazol wodno-powietrzny, brodzika dla dzieci, niecki jacuzzi, basenu solankowego i schładzającego, niecki zjeżdżalni rodzinnej (żółtej i zielonej), systemów cyrkulacji oraz natrysków.

Po przeanalizowaniu posiadanych sprawozdań z wykonanych badań w ramach kontroli wewnętrznych oraz z bieżącego nadzoru sanitarnego stwierdzono przekroczenia parametrów fizykochemicznych. Dotyczyły głównie nieprawidłowego poziomu chloru wolnego w nieckach oraz pH wody, azotanów w nieckach zjeżdżalni oraz w basenie solankowym i schładzającym – chloroform, THM i utlenialność. W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami zarządca informował tutejszą Stację o podejmowanych zgodnie z procedurą działaniach naprawczych.

Zgodnie z § 3 wyżej cytowanego rozporządzenia zarządzający pływalnią na podstawie bieżącej obserwacji dokumentował spostrzeżenia, prowadził nadzór nad pracą urządzeń oraz rejestrował wyniki wykonywanych pomiarów jakości wody na pływalni.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczącej jakości wody w ocenianym okresie stwierdza, że podejmowane przez zarządcę działania w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia, były dostateczne do rodzaju i skali przekroczeń.

Prowadzona kontrola jakości wody oraz tryb postępowania pozwalają stwierdzić, iż eksploatacja pływalni była prowadzona w sposób właściwy, zapewniając bezpieczeństwo zdrowotne osób z niej korzystających.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie powinno być wniesione za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, w wyniku czego brak będzie możliwości weryfikacji decyzji w administracyjnym toku instancji oraz zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Justyna Pawelak
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Częstochowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a MK